

Plano de: OBRA NUEVA O CONFORME A OBRA


Destino: BASE OPERATIVA- VIVIENDA UNI O MULTIFAMILIAR

Propietario: empresa O FISICA

Ubicacion: CALLE N° - BARRIO - AÑELO ESC.1=100

DATOS Lote: Manzana: Subparcela:0000  
 CATASTRO: Departamento: Circ.: Seccion: Parcela:

CROQUIS DE UBICACION



XXXXXXXXXXXX DNI: xxxxxx  
 Firma del Propietario Añelo Domicilio

XXXXXXXXXXXX  
 XXXXXXXXXXXXXXXX  
 Proyecto y Calculo Centenario Domicilio

Director de Obra Domicilio

Constructor Domicilio

SUPERFICIES:

Terreno.....	0.00m²
Cubierta A CONSTRUIR en P.B.....	0.00m²
SemiCub A CONSTRUIR en P.B.....	0.00m²
Cubierta A CONSTRUIR en P.A.....	0.00m²
Semicub A CONSTRUIR en P.A.....	0.00m²
LIBRE.....	0.00m²

AREA A LA QUE PERTENECE EL LOTE: PI  
 USO: RESIDENCIAL O INDUSTRIAL  
 F.O.S. s/ORD.: ADOPTADO: 0  
 F.O.T. s/ORD.: ADOPTADO: 0  
 ALTURA MAXIMA: ADOPTADO: 0m

El registro de los planos no implica la habilitacion de los locales

VISADO PREVIO APROBACION DEFINITIVA

PLANILLA DE CARGA

CIRCUITO	LOCAL		CENTROS-BRAZOS			TOMAS			Fza. MOTRIZ	POT. SIMULT.TOTAL DEL LOCAL (kw)	CORRIENTE DEL CIRCUITO (kw)	
	N°	DENOMINACION	CANT	POTENCIA(KW)	F.S	CANT	POTENCIA(KW)	F.S				POTENCIA (KW)
1	1	QUINCHO	11	0.105	0.66	16	0.125	1	NO	0.762	2.00	2.762
1	2	BAÑO QUINCHO	4	0.105	0.66	3	0.125	1	NO	0.277	0.375	0.652
1	3	LAVADERO	1	0.105	0.66	4	0.125	1	NO	0.070	0.500	0.570
1	4	COCINA COMEDOR	9	0.105	0.66	10	0.125	1	NO	0.623	1.250	1.873
1	5	TOILETTE	1	0.105	0.66	1	0.125	1	NO	0.070	0.125	0.195
1	6	ESTAR	6	0.105	0.66	6	0.125	1	NO	0.415	0.750	1.165
1	7	HALL DE ACCESO	3	0.105	0.66	2	0.125	1	NO	0.207	0.250	0.457
1	8	ESTUDIO	2	0.105	0.66	6	0.125	1	NO	0.138	0.750	0.888
1	9	COCHERA	13	0.105	0.66	4	0.125	1	NO	0.900	0.500	1.400
1		EXTERIORES	11	0.105	0.66	3	0.125	1	NO	0.762	0.375	1.137
2		PLANTA ALTA										
2	10	BAÑO SUITE	3	0.105	0.66	2	0.125	1	NO	0.207	0.250	0.457
2	11	VESTIDOR	2	0.105	0.66	3	0.125	1	NO	0.138	0.375	0.513
2	12	DORMITORIO	5	0.105	0.66	7	0.125	1	NO	0.346	0.875	1.221
2	13	PASO	9	0.105	0.66	4	0.125	1	NO	0.623	0.500	1.123
2	14	BAÑO	3	0.105	0.66	3	0.125	1	NO	0.207	0.375	0.582
2	15	DORMITORIO	1	0.105	0.66	4	0.125	1	NO	0.070	0.500	0.570
2	16	DORMITORIO	3	0.105	0.66	5	0.125	1	NO	0.207	0.625	0.832
2		EXTERIORES	6	0.105	0.66	1	0.125	1	NO	0.415	0.125	0.540
TOTAL											16.937Kw	

REFERENCIAS :

- Tablero Seccional
- Punto
- Punto Combinado
- Pulsador Timbre
- Boca de Iluminacion
- Boca de Pared
- Toma de Uso Comun
- Tomas de Uso Especial
- Boca en Durlock
- Toma de TE
- Toma de TV
- Boca de Portero
- Boca de Internet
- Boca Dicroica

ELECTRIFICACION ELEVADA:

PARA SUPERFICIES > A 150 M²  
 PARA POTENCIA MAXIMA SIMULTANEAS (PMS) > A 6.000 VA  
 MONOFASICA:  
 HASTA 16 BOCAS DE ILUMINACION (IUG)  
 HASTA 30 BOCAS DE TOMAS DE USO COMUN (TUG)  
 HASTA 16 BOCAS DE TOMAS DE USO ESPECIAL (TUE)  
 TRIFASICA:  
 MAS 16 BOCAS DE ILUMINACION (IUG)  
 MAS 30 BOCAS DE TOMAS DE USO COMUN (TUG)  
 MAS 16 BOCAS DE TOMAS DE USO ESPECIAL (TUE)

ESQUEMA UNIFILAR

